

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CIECHANOWIE**  
**POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W CIECHANOWIE**

ul. Sienkiewicza 27, 06-400 Ciechanów, NIP: 566-14-12-038, REGON: 130288606 00023  
Centrala: (023) 672 33 13; 672 41 63 Fax: (23) 672 41 44  
<http://ciechanow.psse.waw.pl>; e-mail: [psse.ciechanow@pis.gov.pl](mailto:psse.ciechanow@pis.gov.pl); [ciechanow@psse.waw.pl](mailto:ciechanow@psse.waw.pl)



**KOMUNIKAT**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie**  
**z dnia 30.12.2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**  
**z wodociągu publicznego KRASZEWO**


**zaopatrującego w wodę ok. 562 mieszkańców m. Kraszewo, Łebki Wielkie, Skarżynek.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie informuje, że uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych 16.12.2020 r. i 28.12.2020 r. z urządzeń/installacji wodociągu Kraszewo wykazały obecność pojedynczych bakterii grupy coli - pozwalającą na stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Podstawą uznania stwierdzonej niezgodności za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia ludzi, przy jednoczesnym podjęciu działań naprawczych jest wykluczenie obecności pozostałych wskaźników mikrobiologicznych tj. bakterii Escherichia coli i Enterokoków.

**Mając na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody z wodociągu Kraszewo nie należy spożywać wody pobieranej bezpośrednio z kranu, tylko po przegotowaniu.**

**Wskazane jest również używanie wody przegotowanej do mycia zębów oraz do mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo. Woda może być używana do kąpieli oraz pozostałych celów użytkowych bez ograniczeń.**



Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość poprawy jakości wody w ramach realizowanych działań naprawczych poprzez dezynfekcję urządzeń i sieci wodociągowych oraz ich intensywne płukanie.

Dostarczana woda w czasie prowadzenia okresowej dezynfekcji związkami chloru może stanowić dla konsumentów istotną uciążliwość z powodu odczuwalnych zmian właściwości smakowych i zapachowych wody.

**Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Ciechanowie

Joanna Zaręba

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI