



### KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie  
z dnia 27.10.2021 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Luberadź gmina Ojrzeń


zaopatrującego w wodę ok. 1466 mieszkańców 11 miejscowości gm. Ojrzeń: Baraniec, Gostomin, Grabówek, Kalki, Kownaty Borowe, Lipówek, Luberadź, Luberadzyk, Młock, Młock Kopacze, Obrąb

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie  
stwierdza

**WARUNKOWA PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA Z POWODU  
PONADNORMATYWNEGO POZIOMU MANGANU W WODZIE  
Z WODOCIĄGU Luberadź**

Podstawą uznania warunkowej przydatności do spożycia są wyniki badań próbek wody pobranych we wrześniu i październiku 2021 r. z wodociągu publicznego Luberadź. Wyniki badań wykazały ponadnormatywny poziom manganu w wodzie uzdatnionej.

**WODA Z WODOCIĄGU DĄBROWA NADAJE SIĘ DO PICIA  
I INNYCH CEŁÓW UŻYTKOWYCH.**



Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z upoważnienia  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Ciechanowie  
*Miróslaw Korzeń*  
Miróslaw Korzeń